

Учетный № ПМ 73250041000116953334 дата 17 января 2025г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Ульяновском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 9/пв р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1 « 07 » февраля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Сянгусевой Аленой Евгеньевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Шиловская средняя школа по адресу: 433391,
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка ул. Володарского, д.17

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.36480-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по пунктам:

- п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 - Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в начальных классах с 1-го по 4 класс, в кабинете истории, коридорах, в рекреациях 1-го этажа.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Установить ограждающие устройства отопительных приборов в начальных классах: с 1-го по 4 классы, в кабинете истории, коридорах, в рекреациях 1-го этажа., в соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок 15.09.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора Муниципального общеобразовательного учреждения Шиловская средняя школа Юкину
Ольгу Владимировну.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе по адресу
433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1
тел./факс 2-11-80 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом либо на адрес электронной почты isheevka@73.rosпотребнадзор.ru в срок
до «15» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение
предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного
обжалования.

Старший специалист 1 разряда
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области
в Ульяновском районе

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Сянгусева А.Е.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 02 2025 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 433391, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Шиловка ул.
Володарского, д.17

